

配合 IEC DC-PV2 最新最嚴格要求，於2019年2月15日起BENY開關**全面升級**，**但價格不變**

逆變器型號		單相機	三相機				
		GW3600DNS GW4200D-NS GW5000D-NS GW6000D-NS	GW10KN-DT	GW15KN-DT	GW20K-DT GW25K-DT	GW50K-MT	GW60K-MT
逆變器外觀							
輸入路數		2	2	3	6	10	12
MPPT 組數		2	2	2	2	4(3-3-2-2)	4(3-3-3-3)
模組300W~310W		10~20片	30~34片	46~50片	60~82片	158~164片	190~200片
直流配電盤 隔離開關設計	1. 標準型	2P-1000V-18A 2只	2P-1000V-18A 2只	2P-1000V-18A 1只 4P-1000V-18A 1只	6P-1000V-18A 2只	6P-1000V-18A 2只 4P-1000V-18A 2只	6P-1000V-18A 4只
	2	4P-1000V-18A 1只	4P-1000V-18A 1只	2P-1000V-18A 2只	4P-1000V-18A 2只	4P-1000V-18A 4只	6P-1000V-18A 2只 4P-1000V-18A 2只
	3			4P-1000V-18A 1只	8P-1000V-18A 1只	8P-1000V-18A 2只	4P-1000V-18A 4只
	4			6P-1000V-18A 1只			8P-1000V-18A 2只



日山能源科技有限公司

YAMA-SUN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD

桃園市大溪區信義路835巷43號

TEL : 03-3875207 FAX : 03-3875227

依據 IEC/EN 60947-3 規定，分三級：

DC-PV0-無載狀況下操作

DC-PV1-帶載狀況下操作

DC-PV2-可過載狀況下操作，電流須 $\geq 18A$